



لترتيب به مشروع : عينة مبدئية

0001664

شهادة فحص : عسكري حريق



وزارة الداخلية

الجهة المطالبة : شركة كير ملري للتوريدات الهندسية والاستيراد والتصدير بناء على تقرير اللجنة الفنية المتفقدة بديوان الإدارة رقم : (المحرر بتاريخ : / /)

م	اسم المنتج TYPE OF PRODUCTS	الاسم التجاري Brand Name	النموذج Model	بلد الصنع Place of Origin	اسم المصنع Name of Certification Body	رقم الشهادة Certification Number	ملاحظات Remarks
	DRY FIRE HYDRANT KM1000 عسكري حريق ذات مدخل رئيسي 6 بوصة وعد 2 مخرج 2.5 بوصة ومخرج المضخة 4 بوصة	KIRMARY	KM1000	الولايات المتحدة الأمركية	FM APPROVAL UL LISTED	PR475437 EX29851	
	محبس ذات قفل غير مساعد مدفون Non Rising Steam Valve	KIRMARY	KM104	الولايات المتحدة الأمريكية	FM APPROVAL UL LISTED	257852 EX29165	

قبول الأضناف المشمل البها وبغالبه كعينة مبدئية دون الترتيب بأي مشروع الا على اعادة التصديق بالادارة العامة للصناعة المدنية لكل مشروع على حدة ويتضمن كلا من (الجهة المالكة - المشتري - المقبول - المورد) المسؤولية القانونية والجانبية في حال مخالفة ذلك

ملاحظات خاصة بالمشروع :

- أي كسطة أو تعديل في هذا المحرر يفقد صلاحيته ويعرض صاحبه للمسؤولية الجنائية والقانونية ولا يعتد بالشهادة بدون التصديق المرفق وهي سارية للمشروع الموضح
- صدرت هذه الشهادة بناء على التقارير والشهادات المقدمة وفي حالة وجود أي تلاعب بتلك الأوراق أو انتهاء فترة سريانها تصبح في حكم الالغية.

يتم - مد -

محرر الشهادة

2026 / 6 / 11

تصديقاً في :



مدير الإدارة العامة للصناعة المدنية
بالقوة /



G.A.C.P

الإدارة العامة للحماية المدنية
مكتب المدير العام
رقم الصادر ١٢٩٧
التاريخ ٢٠٢٦/٦/٩
مرفقات: ٢

السادة/ شركة كير ماري للتوريدات الهندسية

تحية طيبة ... وبعد،،،

تهدي الإدارة العامة للحماية المدنية أطيب تحياتها لسيادتكم مقرونة بأسمى آيات التقدير

إيماء لكتاب سيادتكم الوارد للإدارة بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٩ بشأن طلب فحص وإعتماد حنفية حريق (fire hydrant) وذلك كعينة فحص مبدئية والمقدمة من شركة KIRMARY .

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم تقرير اللجنة الفنية المشكلة في هذا الشأن.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،

٢٠٢٦/٦/١٥

لواء / ٦١١٥

هازم فاروق عبدالكريم

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية



تقرير

إيماء لكتاب شركة كيرماري للتوريدات الهندسية الوارد للإدارة بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٩ بشأن طلب فحص وإعتماد حنفية حريق (fire hydrant) ماركة KIRMARY طراز KM1000 وذلك كعينة فحص مبدئية.

وبناء على تعليمات السيد اللواء / وكيل الادارة العامة للحماية المدنية للإطفاء بتشكيل لجنة فنية من إدارة هندسة الوقاية من أخطار الحريق لفحص حنفية الحريق المشار إليها بعالية ، برئاسة السيد العميد مهندس / أحمد حسن خطاب – مدير إدارة هندسة الوقاية من أخطار الحريق وعضوية كلا من:-

- مقدم مهندس/ أحمد مجدى عبد الرؤوف
- مقدم مهندس/ إسلام السعيد
- مقدم مهندس/ مينا رضا فهم
- رائد كيميائي/ منار دياب
- نقيب مهندس/ عبد الشكور غريب
- نقيب مهندس/ نادر سمير
- إدارة هندسة الوقاية من أخطار الحريق
- إدارة هندسة الوقاية من أخطار الحريق
- إدارة هندسة الوقاية من أخطار الحريق
- إدارة هندسة الوقاية من أخطار الحريق
- إدارة هندسة الوقاية من أخطار الحريق
- إدارة هندسة الوقاية من أخطار الحريق

وذلك لفحص حنفية حريق البرميلية المشار إليها بعالية

الفحص :-

١. بالنسبة لحنفية الحريق البرميلية

- مقدم كتالوج لحنفية حريق برميلية من الأنواع الجافة قطر ٦ بوصة بمخرجين قطر ٢,٥ بوصة ومخرج قطر ٤,٥ بوصة وبمدخل قطر ٦ بوصة، ماركة كيرماري - طراز KM1000 وتعمل تحت ضغط 250PSI .
- مقدم شهادة من معمل UL برقم EX29851 تفيد مطابقة الحنفية للمواصفات الأمريكية بالطراز والقطر المشار إليه بعالية.
- مقدم شهادة من معمل FM برقم PR475437 تفيد بإعتماد الحنفية بالطراز والقطر المشار إليه بعالية.
- مقدم شهادة منشأ للحنفية تفيد بأنها ذات منشأ أمريكي .
- مقدم عينة للحنفية المشار إليها بعالية موضح عليها الماركة والطراز واعتماد معمل UL/FM.
- مقدم عينة لمخفض قطر ٤,٥ / ٤ بوصة بسن داخلي للإستخدام كخيار الإطفاء.

٢. بالنسبة لمحبس بوابة مدفون (NRS)

- مقدم كتالوج للمحبس البوابة المدفون (NRS) ماركة كيرماري - طراز KM104 بقطر ٦ بوصة ويعمل تحت ضغط 300PSI.
- مقدم شهادة من معمل UL برقم EX29165 تفيد مطابقة المحبس للمواصفات الأمريكية بالطراز والقطر المشار إليه بعالية.
- مقدم شهادة من معمل FM تفيد بإعتماد المحبس بالطراز والقطر المشار إليه بعالية.
- مقدم عينة للمحبس موضح عليها الماركة والطراز وإعتماد معمل UL/FM

****الرأى :**

ترى اللجنة الأتى :-

• قبول الأصناف الأتية ، وذلك كعينة فحص مبدئية دون التركيب بأى مشروع :-

- حنفية حريق برميلية من الأنواع الجافة قطر ٦ بوصة بمخرجين قطر ٢,٥ بوصة ومخرج قطر ٤,٥ بوصة وبمدخل قطر ٦ بوصة ، ماركة كيرماري طراز KM1000 وتعمل تحت ضغط 250PSI ، مع ضرورة توريد عدد (٢) لأكور ذكر قطر ٢,٥ بوصة من الأنواع الحاصلة على مطابقة للمواصفات الأوربية BS336 ، بالإضافة الى خفض القطر ٤,٥ / ٤ بوصة بسن داخلى للإستخدام مع سيارات الإطفاء ، وذلك عند التركيب او التوريد بأى مشروع .
- محبس بوابة مدفون (NRS) ماركة كيرماري ، طراز KM104 قطر ٦ بوصة ويعمل تحت ضغط 300PSI.

حيث أنها حاصلة على شهادة إعتداد من معمل UL&FM لمطابقتها للمواصفات الأمريكية ، وذلك كعينة فحص مبدئية فقط ، على الا يتم التركيب او التوريد بأى مشروع إلا عقب الفحص والدراسة بكل مشروع على حدة بالإدارة العامة للحماية المدنية .

• عدم التوريد بأى مشروع إلا بعد تقديم شهادة المنشأ وكشف الأصناف (Packing List) ، الإفراج الجمركى موضح به . ACID NO. ، وتقرير الإختبار من معمل الإعتداد (Test Report) والكتالوجات الفنية ، وكذا ان يتم تقديم مقايضة للأعمال معتمدة بختم إستشارى المشروع وعينات للفحص موضح عليها بلد المنشأ والإعتمادات الحاصلة عليها تلك العينات قبل التوريد والتركيب .
ويتحمل كلا من (شركة كيرماري - إستشارى المشروع - الجهة المالكة) المسئولية القانونية الكاملة فى حالة مخالفة ذلك.

وهذا تقرير منا بذلك،،،،،

٢٠٢٦/٦/١٥

أعضاء اللجنة:-

نقيب م/ نادر سمير
نقيب م/ عبد الشكور غريب
رائد ك/ منار دياب
مقدم م/ مينا رضا فهيم
مقدم م/ إسلام السعيد
مقدم م/ أحمد مجدى عبد الرؤوف

رئيس اللجنة،،،

عميد مهندس/

أحمد حسن خطاب

مدير إدارة هندسة الوقاية من أخطار الحريق

