



عينة مبدئية

لتركيب بمشروع

شهادة فحص : محابس شبكة حريق



0000760

الجهة الطالبة : شركة كبر ماري للتوريدات الخاصة بأعمال الحريق بناء على تقرير اللجنة الفنية المنعقدة بديوان الإدارة رقم : () المحرر بتاريخ : / /

م	اسم المُعدة TYPE OF PRODUCTS	الاسم التجاري Brand Name	الطراز Model	بلد الصنع Place of Origin	اسم المعمل الصادر منه الشهادة Name of Certification Body	رقم الشهادة Certification Number	ملاحظات Remarks
١	محابس بوابة os&y GATE VALVE	kirmary	KM 800 KM 850	الولايات المتحدة الأمريكية	UL/FM	EX 29165	
٢	محابس اختبار CHECK VALVE	kirmary	KM 900	الولايات المتحدة الأمريكية	UL/FM	EX 29166	
٣	محابس NRS	kirmary	KM 950	الولايات المتحدة الأمريكية	UL / FM	EX 29165	
٤	حنفية حريق قطر ٢,٥ بوصة Angle Hose valve	kirmary	KM 104	الولايات المتحدة الأمريكية	UL/FM	EX 29020	
٥	الوصلة السيامية fire connection	kirmary	KM 300	الولايات المتحدة الأمريكية	UL/FM	EX 29019	
٦	محابس الصيانة اختبار وتصريف Test and Drain valve	kirmary	KM 100	الولايات المتحدة الأمريكية	UL/FM	EX 29017	
٧	محابس Ball Valve	kirmary	KM 200	الولايات المتحدة الأمريكية	UL/FM	EX 29018	
٨	محابس ذات تاره	kirmary	KM 250 KM 150	الولايات المتحدة الأمريكية	UL/EM	EX 29018	

ملاحظات خاصة بالمشروع : قبول الاصناف المشار اليها بحالة "عينة مبدئية فقط لكون التركيب باى مشروع" على ان يتم تقديم الكاتالوجات الفنية وشهادات الاعتماد والعينات وشهادة المنشأ لكل محبس على ان يكون موضع على كل عينة بلد المنشأ والاعتمادات الحاصلة عليها

- أى كشط أو تعديل فى هذا المحرر يفقد صلاحيته ويعرض صاحبه للمسؤولية الجنائية والقانونية ولا يعتمد بالشهادة بدون التقرير المرفق وهو سارية للمشروع الموضح باعلاه فقط ويكتم إعادة البحث لاي مشروع آخر.
- صدرت هذه الشهادة بناء على التقارير والشهادات المقدمة وفى حالة وجود أى تلاعب بتلك الأوراق أو انتهاء فترة سريانها تصبح فى حكم اللاغية.

يعد مد

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية

التواء

محرر الشهادة

البناء

تحريرا فى : / /

السادة/ شركة كير ماري للتوريدات الهندسية

تحية طيبة ... وبعد،،،

تهدى الإدارة العامة للحماية المدنية أطيب تحياتها لسيادتكم مقرونة بأسمى آيات التقدير
إيماء لكتاب سيادتكم الوارد للإدارة بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٩ بشأن طلب فحص وإعتماد معدات
شبكة الحريق (محابس) كعينة فحص مبدئية والمقدمة من شركة KIRMARY
نتشرف بأن نرسل لسيادتكم تقرير اللجنة الفنية المشكلة فى هذا الشأن.
وتفضلوا بقبول وافر الإحترام والتقدير،،،،



٢٠٢٤/٩/١
توقيع: [Signature]

حازم فاروق عبدالكريم

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية

تقرير

إيماء لكتاب شركة كيرمارى للتوريدات الهندسية الوارد للإدارة بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٩ بشأن طلب فحص وإعتماد معدات شبكة الحريق (محابس) كعينة فحص مبدئية والمقدمة من شركة KIRMARY.

وبناء على تعليمات السيد اللواء / وكيل الادارة العامة للحماية المدنية للإطفاء بتشكيل لجنة فنية من إدارة هندسة الوقاية من أخطار الحريق لفحص المعدات المشار إليها بعالية ، برئاسة السيد العميد مهندس /أحمد حسن خطاب – مدير إدارة هندسة الوقاية من أخطار الحريق وعضوية كلا من :-

- مقدم مهندس/ أحمد مجدى عبدالرؤوف
 - راند مهندس/ مينا رضا فهيم
 - نقيب كيميائى/ منار دياب
 - نقيب مهندس/ عبد الشكور غريب
 - إدارة هندسة الوقاية
 - إدارة هندسة الوقاية
 - إدارة هندسة الوقاية
 - إدارة هندسة الوقاية
- وذلك لفحص المعدات المشار إليها بعالية

الفحص :-

١. بالنسبة لمحابس البوابة (Gate Valve OS&Y)

- مقدم كتالوجات لمحابس بوابة Gate Valve OS&Y ماركة كيرمارى أنواع Flanged (End – Grooved End) طرازات KM800 – KM850 قطر ٢,٥ بوصة وتعمل تحت ضغط 300 PSI .

- مقدم شهادة من معمل UL برقم EX29165 تفيد مطابقة المحابس بالطرازات والأقطار المشار إليها بعالية للمواصفات الأمريكية.

- مقدم شهادة من معمل FM برقم PR467295 تفيد بإعتماد المحابس بالطرازات والأقطار المشار إليها بعالية.

***الصنف مقبول من الناحية الفنية.

٢. بالنسبة لمحابس الاختبار (Check Valve)

- مقدم كتالوجات لمحابس (Check Valve) ماركة كيرمارى أنواع (– Flanged End Grooved End) طرازات KM900-KM950 قطر ٢,٥ بوصة وكذا تعمل تحت ضغط 300PSI .

- مقدم شهادة من معمل UL برقم EX29166 تفيد مطابقة المحابس بالطرازات والأقطار المشار إليها بعالية للمواصفات الأمريكية.

- مقدم شهادة من معمل FM برقم PR467295 تفيد بإعتماد المحابس بالطرازات والأقطار المشار إليها بعالية.

***الصنف مقبول من الناحية الفنية.



٣. بالنسبة لمحبس (NRS)

- مقدم كتالوج لمحبس (NRS) ماركة كيرماري طراز KM104-300 قطر ٦ بوصة وكذا يعمل تحت ضغط 300PSI .
 - مقدم شهادة من معمل UL برقم EX29165 تفيد مطابقة المحبس بالطرازات والأقطار المشار إليها بعلالية للمواصفات الأمريكية.
 - مقدم شهادة من معمل FM برقم PR467295 تفيد بإعتماد المحبس بالطرازات والأقطار المشار إليها بعلالية.
- ***الصنف مقبول من الناحية الفنية.**

٤. بالنسبة لحنفية حريق قطر ٢,٥ بوصة (Angle Hose Valve)

- مقدم كتالوج لحنفية حريق قطر ٢,٥ بوصة Angle Valve ماركة كيرماري طراز KM300 قطر ٢,٥ بوصة وكذا يعمل تحت ضغط 300PSI .
 - مقدم شهادة من معمل UL برقم EX29020 تفيد مطابقة الحنفية بالطرازات والأقطار المشار إليها بعلالية للمواصفات الأمريكية.
 - مقدم شهادة من معمل FM برقم PR465870 تفيد بإعتماد المحبس بالطرازات والأقطار المشار إليها بعلالية.
- ***الصنف مقبول من الناحية الفنية.**

٥. بالنسبة للوصلة السيامية (Fire Connection)

- مقدم كتالوج للوصلة السيامية ماركة كيرماري طراز KM100 أقطار (٤" - ٢,٥X٢") وكذا تعمل تحت ضغط 300PSI .
 - مقدم شهادة من معمل UL برقم EX29019 تفيد مطابقة الوصلة بالطرازات والأقطار المشار إليها بعلالية للمواصفات الأمريكية.
 - مقدم شهادة من معمل FM برقم PR465870 تفيد بإعتماد الوصلة بالطرازات والأقطار المشار إليها بعلالية.
- ***الصنف مقبول من الناحية الفنية.**



٦. بالنسبة لمحبس الصيانة (Test&Drain Valve)

- مقدم كتالوج لمحبس الإختبار (Test and Drain) ماركة كيرماري طراز KM200 قطر ١ بوصة وكذا يعمل تحت ضغط 300PSI .
 - مقدم شهادة من معمل UL برقم EX29017 تفيد مطابقة المحبس بالطرازات والأقطار المشار إليها بعلالية للمواصفات الأمريكية.
 - مقدم شهادة من معمل FM برقم PR465870 تفيد بإعتماد المحبس بالطرازات والأقطار المشار إليها بعلالية.
- ***الصنف مقبول من الناحية الفنية.**

٧. بالنسبة لمحبس (Ball Valve)

- مقدم كتالوج للمحبس (Ball Valve) ماركة كيرماري طراز KM250 قطر ١ بوصة وكذا يعمل تحت ضغط 600PSI.
- مقدم شهادة من معمل UL برقم EX29018 تفيد مطابقة المحبس بالطرازات والأقطار المشار إليها بعالية للمواصفات الأمريكية.
- مقدم شهادة من معمل FM برقم PR465870 تفيد بإعتماد المحابس بالطرازات والأقطار المشار إليها بعالية.

***الصنف مقبول من الناحية الفنية.

٨. بالنسبة لمحبس ذات تاره

- مقدم كتالوج للمحبس ذات تارة ماركة كيرماري طراز KM150 قطر ٤/١ بوصة وكذا يعمل تحت ضغط 600PSI.
- مقدم شهادة من معمل UL برقم EX29018 تفيد بمطابقة المحبس بالطرازات والأقطار المشار إليها بعالية للمواصفات الأمريكية.

***الصنف مقبول من الناحية الفنية.

**الرأى :

- ترى اللجنة قبول الأصناف الآتية ، وذلك كعينة فحص مبدئية دون التركيب بأى مشروع :-

١. محابس بوابة Gate Valve OS&Y ماركة كيرماري أنواع (- Flanged End

Grooved End) طرازات KM800 – KM850 قطر ٢,٥ بوصة

٢. محابس إختبار (Check Valve) ماركة كيرماري أنواع (- Flanged End

Grooved End) طرازات KM900-KM950 قطر ٢,٥ بوصة

٣. محبس (NRS) ماركة كيرماري طراز KM104-300 قطر ٦ بوصة

٤. حنفية حريق قطر ٢,٥ بوصة Angle Valve ماركة كيرماري طراز KM300

٥. وصلة سيامية ماركة كيرماري طراز KM100 قطر (٤" – ٢,٥X٢")

٦. محبس الصيانة (Test and Drain) ماركة كيرماري طراز KM200 قطر ١ بوصة

٧. محبس (Ball Valve) ماركة كيرماري طراز KM250 قطر ١ بوصة

٨. محبس ذات تارة ماركة كيرماري طراز KM150 قطر ٤/١ بوصة

حيث انها حاصلة على شهادة اعتماد من معمل UL لمطابقتها للمواصفات الأمريكية ، وذلك كعينة فحص مبدئية فقط . على الا يتم التركيب او التوريد بأى مشروع إلا عقب الفحص بالإدارة العامة للحماية المدنية ، على ان يتم تقديم شهادة المنشأ وكشف الأصناف (Packing List) مع الكتالوجات الفنية. وكذا ان يتم تقديم مقايسة للأعمال معتمدة بختم إستشارى المشروع وعينات للفحص موضح عليها بلد المنشأ والإعتمادات الحاصلة عليها تلك العينات قبل التوريد والتركيب.

ويتحمل كلا من (شركة كيرمارى - إستشارى المشروع - الجهة المالكة) المسئولية القانونية الكاملة فى حالة مخالفة ذلك.

وهذا تقرير منا بذلك

٢٠٢٤/٩/٢

أعضاء اللجنة:-

نقيب م/ عبد الشكور غريب

نقيب ك/ منار دياب

راند م/ مينا رضا فهم

مقدم م/ أحمد مجدى عبد الرؤوف



رئيس اللجنة،

عميد مهندس/

أحمد حسن خطاب

مدير ادارة هندسة الوقاية من اخطار الحريق