

نتائج اختبار الضغط طبقاً للمواصفة المصرية رقم ٩٧١
على عينة محبس حريق ٤ بوصة

OS&Y Gate Valve- Flanged End (Model / KM 800) – KIRMARY brand- UL/FM

OS&Y Gate Valve- Grooved End (Model / KM 850) – KIRMARY brand- UL/FM

والوارد من شركة كيرماري للتوريدات الهندسية والاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية



المحسب المختبر (قطر ٤ بوصة)	الضغط المطلوب	ضغط الاختبار	زمن الاختبار (ثانية)	ملاحظات
المحسب مغلق	25 bar	28 bar	60	اجتازت
المحسب مفتوح		32 bar	60	اجتازت

الاختبار الهيدروليكي (وفقاً للمواصفات القياسية EN 12266) في درجة حرارة الغرفة ٢٢ درجة مئوية لمدة ساعة

واحدة:

تم تعريض المحبس لضغط ٢٨ بار (خلال مدة الاختبار لمدة ساعة واحدة، لم يلاحظ أي شقوق أو تسريب أو أي ضرر بشكل كامل).

ملحوظة:

هذه النتائج لا تمثل إلا العينات التي تم اختبارها وتوريدها بمعرفة العميل وأي تمثيل لعينات أخرى مسؤولية العميل

الباحث الرئيسي

محمد زكي عبده

١٠٠ محمد زكي عبده



نتائج اختبار الضغط طبقاً للمواصفة المصرية رقم ٩٧١
على عينة محبس حريق ٤ بوصة

Check Valve- Flanged End (Model / KM 900) – KIRMARY brand- UL/FM

Check Valve- Grooved End (Model / KM 950) – KIRMARY brand- UL/FM

والوارد من شركة كيرماري للتوريدات الهندسية والاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية



الاختبار الهيدروليكي (وفقاً للمواصفات القياسية EN 12266) في درجة حرارة الغرفة ٢٢ درجة مئوية لمدة ساعة

واحدة:

تم تعريض المحبس لضغط ٢٨ بار (خلال مدة الاختبار لمدة ساعة واحدة، لم يلاحظ أي شقوق أو تسريب أو أي ضرر بشكل كامل).

ملحوظة:

هذه النتائج لا تمثل إلا العينات التي تم اختبارها وتوريدها بمعرفة العميل وأي تمثيل لعينات أخرى مسئولية العميل